

Prüfprotokoll: Armaturen

Feuerwehr Dautphetal



Prüfverfahren: Sicht-, Funktions- und Druckprüfung mind. Alle 12 Monate

Gebrauchsfrist: keine

Standort/Fahrzeug:

Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung	Anzahl
Strahlrohr D/C/B		Sammelstück	
Hohlstrahlrohr		Saugkorb	
Stützkrümmer		Schaumstrahlrohr	
Verteiler		Zumischer	
Standrohr		Systemtrenner	

	Prüfdatum:						
Sicht-, Funktions- und Druckprüfung	Keine äußeren Beschädigungen erkennbar?						
	Weist hinsichtlich des Trinkwasserschutzes keine Verschmutzungen auf?						
	Verschraubungen von Festkupplungen, drehbaren Kupplungen, etc. haben festen Sitz und sind gängig?						
	Dichtungen sind vorhanden und unbeschädigt?						
	Funktion von Schaltorganen, Kugelhähnen, Niederschraubventilen, Schwenklappen, etc. ist gewährleistet?						
	Armatur ist dicht (Prüfdruck 16 bar)?						
	Befund:						
	Unterschrift Gerätewart:						
	Unterschrift Wehrführer:						

Bemerkungen (Beschädigungen, Reparaturen, Erledigungsvermerke, etc.):